

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.НЕ06.Н01911

Срок действия с 01.02.2023

по 31.01.2026

№ 0026211

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЕ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Всесезонные телекоммуникационные шкафы серии ШТВ, Линейные электротехнические шкафы серии EMS и ЕМЕ ГОСТ 28601.2 и ГОСТ 32127, Торговая марка: ЦМО, Elbox (ТУ ВУ 800008148.008-2010, ТУ ВУ 800008148.003-2015, ТУ ВУ 800008148.003-2015), закрепленные на болтах с контролируемым натяжением (предназначены для работы в сейсмоопасных районах с сейсмичность до 9 баллов по шкале MSK-64 и во взрывопожароопасных производствах категории А, Б и Е). Серийный выпуск.

КОД ОК  
27.12.40

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СП 14.13330-2011, п. 4.6, «Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами, ЦНИИПРОМЗДАНИЙ. НП-031-01 в части категории сейсмостойкости II, ГОСТ 17516.1-90 п.5, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.3-98 (при условии использования фрикционно-подвижных соединений (ФПС) или демпфирующих узлов крепления в виде болтовых соединений с изолирующими трубами и амортизирующими элементами согласно альбома «Анкерные болты», вып. 5, сер. 4.402-9 «Ленгипронефтехим»).

КОД ТН ВЭД  
85 38 10 000 0 9403 20  
8009

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЦМО». Адрес: БЕЛАРУСЬ, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, д. 67А, телефон: +375(17) 500-00-00/+375(17)515-43-88.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Производственная группа Ремер». ОГРН: 1087746292699, ИНН: 7723651208. Адрес: 115193, РОССИЯ, г. Москва, 7-ая Кожуховская д.15 стр.1, телефон: +74953639333, адрес электронной почты: cmo@cmo.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2049А от 30.01.2023 г., выданный испытательной лабораторией «Тест-ГРУПП», аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

*Босик*  
подпись  
*Белянин*  
подпись

А.В. Босик  
инициалы, фамилия

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации